



# ZAKŁAD NARODOWY im. OSSOLIŃSKICH

ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław, tel. 071 344-44-71, fax 071 344-85-61, NIP 897-10-82-476,  
[ossolineum@ossolineum.pl](mailto:ossolineum@ossolineum.pl)

Wrocław, dnia 24.08.2020 r.

L. dz. 736/2020  
DZP-2621-13/2020

## Wyjaśnienie treści siwz oraz zmiana treści siwz i ogłoszenia

### Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

**„Wymiana oświetlenia Czytelni Głównej ZNiO na zintegrowane systemowe sufitowe oświetlenie LED z możliwością sterowania natężeniem, włączaniem / wyłączaniem i wydzielenia stref oświetlenia sufitu Czytelni Głównej wraz z pełnieniem serwisu w trakcie okresu gwarancji”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający zamieszcza treść zapytania wraz z odpowiedzią.

1. Czy istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowych przewodów do sterowania dali w suficie podwieszonym w czytelni i czy będzie można wprowadzić te przewody bez przewiercania się przez sufit do rozdzielni elektrycznej.

**Odp.** Jest możliwe poprowadzenie dodatkowych przewodów do sterowania Dali w suficie podwieszonym w Czytelni Głównej do rozdzielni elektrycznej oraz do lamp nastropowych, ale konieczne będzie przewiercenie się przez sufit. Proszę wziąć pod uwagę, że nad stropem jest otwarta przestrzeń strychu i takie przewiercenie należy wykonać z zachowaniem wymogu wypełnienia otworu przeciwpożarowo oraz prowadzenia przewodu w rurkach i korytach podwieszanych stalowych (typu Baks itp.)

2. Proszę o podanie ilości przewodów elektrycznych doprowadzonych do opraw awaryjnych, zwłaszcza w suficie betonowym czytelni.

**Odp.** Zamawiający dysponuje schematem strukturalnym rozdzielniczy ogólnej 2 piętra (załącznik).

W załączeniu również zdjęcie poglądowe pokazujące 4-żyłowe zasilenie lampy na suficie betonowym (na dłuższym boku Czytelni, od strony Zaułka Ossolińskiego).

**Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4. Ustawy Pzp dokonuje poniższej zmiany:**

**Poprzedni zapis:**

**VII.1.1.3.1) Zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:**

- 1) wykonał w okresie ostatnich **pięciu lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w sposób należyty, co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i montażu opraw oświetleniowych wraz z systemem sterowania oświetleniem o wartości pojedynczego zamówienia co najmniej 70.000 zł brutto. Uwaga – wartość 70.000 zł brutto odnosi się do pojedynczego zamówienia i obejmuje wartość dostawy opraw oświetleniowych oraz systemu sterowania oświetleniem wraz z montażem tych elementów.

**Obowiązujący zapis:**

**VII.1.1.3.1) Zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:**

- 2) wykonał w okresie ostatnich **trzech lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w sposób należyty, co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i montażu opraw oświetleniowych wraz z systemem sterowania oświetleniem o wartości pojedynczego zamówienia co najmniej 70.000 zł brutto. Uwaga – wartość 70.000 zł brutto odnosi się do pojedynczego zamówienia i obejmuje wartość dostawy opraw oświetleniowych oraz systemu sterowania oświetleniem wraz z montażem tych elementów.

W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

**Obowiązujące terminy:**

- termin składania ofert: **28.08.2020, godzina 10:00**
- termin otwarcia ofert: **28.08.2020, godzina 10:30**

Pozostałe ustalenia zawarte w SIWZ pozostają bez zmian.

**Załączniki:**

- skan schematu rozdzielnic ogólnej 2 piętra
- zdjęcia poglądowe ( 1szt)

Zatwierdził:

Dyrektor ZNiO  
(-) dr Adolf Juzwenko