



ZAKŁAD NARODOWY im. OSSOLIŃSKICH

ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław, tel. 071 344-44-71, fax 071 344-85-61, NIP 897-10-82-476,
ossolineum@ossolineum.pl

Wrocław, dnia 10.11.2020 r.

Nasz znak: DZP-2621-36/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot. zapytania ofertowego pn.:

„Dostawa i wymiana źródeł światła, opraw oświetleniowych zwanych lampami oraz lamp awaryjnego oświetlenia zgodnych z CNBOP dla budynków ZNiO-Soltysowicka 24, Szewska 37, MPT Rynek 6”

Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawcy:

UNI Platinum Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Szymczaka 5 lok. 24
01-227 Warszawa

Oferta otrzymała największą liczbę punktów podanych w kryteriach oceny ofert w zapytaniu ofertowym – 100 % cena.

Nazwa, adres, cena oferty oraz liczba punktów uzyskanych przez wykonawców, którzy wzięli udział w postępowaniu.

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto
1	UNI Platinum Sp. z o.o. Sp. K. ul. Szymczaka 5 lok. 24 01-227 Warszawa	45.106,11
2	Tesema Sp. z o.o. ul. Paprotna 8 51-117 Wrocław	58.588,13
3	Ergolight Sp. z o.o. ul. J.K.Ordon 7 B/104 01-237 Warszawa	Oferta odrzucona

4	IMS – SERWIS Krzysztof Chrustowski Działkowa 44 m 6 50-538 Wrocław	70.550,34
---	--	-----------

Oferta Wykonawcy

Ergolight Sp. z o.o.
ul. J.K.Ordona 7 B/104
01-237 Warszawa

została odrzucona.

Uzasadnienie:

Zgodnie z Rozdziałem XI. 2) b) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeśli jej treść nie odpowiada treściom zawartym w zapytania ofertowym – dot. pozycji 3.1)1.) OPZ, tj: „Oprawa podtynkowa „magic” Dali, neutral white, 28W - z możliwością regulacji natężenia światła **14 sztuk** - tylko dostawa bez usługi montażu.”

Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty i otrzymał od Wykonawcy odpowiedź.

Zamawiający po otrzymaniu wyjaśnień od Wykonawcy stwierdza, iż przedstawiona w ofercie oprawa o nazwie „OREO” nie jest tym samym typem oprawy co oprawa „MAGIC” Dali z uwagi na różnice budowy klosza. Oprawa Magic wskazana w punkcie 3. 1). 4) OPZ ma klosz otwarty, wklęsły sferyczny, wartość strumienia świetlnego lumenów: 2940 lm oraz źródło światła oparte na diodzie Sanan.

Natomiast oprawa OREO zaproponowana przez Wykonawcę posiada obudowę zamkniętą „opalowym kloszem”, dodatkowo posiada strumień świetlny 2950 lm co może nie współgrać z istniejącymi oprawami z uwagi także na wbudowane źródło światła w postaci diody SMD 2835 – Samsung.

DYREKTOR
Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich

Dr Andrzej Juzwiński