



ZAKŁAD NARODOWY im. OSSOLIŃSKICH

ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław, tel. 071 344-44-71, fax 071 344-85-61, NIP 897-10-82-476,
ossolineum@ossolineum.pl

Wrocław, dnia 14.01.2021 r.

Nasz znak: DZP-2621-47/2020

Wyjaśnienie treści siwz

Na podstawie art. 4ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 tj.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. „**Przebudowa instalacji chłodniczej dla Magazynu Starych Druków oraz wykonanie usług serwisowych i bieżącej konserwacji w okresie trwania gwarancji**”, wpłynęło pytanie wykonawcy.

Pytanie :

Czy mogłabym prosić o więcej informacji dot. siłowników przepustnic na kanale czerpnym i wyrzutowym? Np. jakie jest napięcie pracy lub więcej informacji nt. mechanizmu działania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Siłowniki na napięcie 24V. W załączeniu strona 80 projektu automatyki.

Zadaniem siłowników jest umożliwienie zdalnej pracy przepustnic na kanale czerpnym oraz wyrzutowym.

W okresie zimowym będzie możliwość skierowanie powietrza wyrzutowego, ogrzanego przez agregaty, do pomieszczenia maszynowni w celu dogrzania pomieszczenia.

W okresie postoju agregatów możliwe będzie zamknięcie kanału wyrzutowego oraz czerpnego.

Zatwierdził:
(-) dr Adolf Juzwenko